αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποίησης : **16-0830-030-0104-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **30/12/2016**

Αρ. Σελίδας : **1**

qualityΣελ. 102

Λεωφ. Κηφισού 104 Αγ. Ιωάννης 115 27
Τ.Θ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**ΔΕΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Λεωφ. Μαραθώνος 1, 32009, Σκάρα Λιβαδειάς**		
Τίτλος Δοκιμής	:	Πόσιμο Νερό		
Ημ/νία Παραλαβής	:	27/12/2016	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	: 27/12/2016
Ημ/νία Λήξης	:	27/12/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 27/12/2016
Κωδικός Δείγματος	:	**26520104**	Σημείο Δειγματοληψίας	: Δημόσιο
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΦΕΣ**		

Παράμετρος	Μονάδα	Μέθοδος	Αποτέλεσμα
Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)	mg/l	ΕΝΑ 072-71 (UV)	<0,005

Η Διευθύντρια
Αναλύσεων
Δρ. Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Διδακτορικό MSc

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου, χωρίς περικοπές.
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των αποτελεσμάτων εκτός του σκοπού για τον οποίο εκδόθηκε το παρόν.
* Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης.