αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Φακέλου : **17-0844-022-0285-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **28/08/2017**

Αρ. Δείγματος : **1**

ilac-MRA ESYD
σελίδα 1 από 2

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 104 Αγ. Παρασκευή 115 27
Τ.Θ. Ταχυδρομείο: Αισ. Παπαδοπούλου 127 Χ.Ψ. Ηλιούπολη 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Πελάτης/Διεύθυνση | : | **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ηλιούπολης, Ηλιούπολη 1,, 32009, Ηλιούπολη** | | |
| Τύπος Δείγματος | : | Νερό Πόσιμο | | |
| Ημ/νία Δειγματοληψίας | : | 22/08/2017 | Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων | : 22/08/2017 |
| Ημ/νία Παραλαβής | : | 22/08/2017 | Ημ/νία Λήξης Αναλύσεων | : 25/08/2017 |
| Κωδικός Δείγματος | : | **27340285** | Κωδικός Πελάτη | : Κ? ?Β?ΗΚ |
| Σημείο Δειγματοληψίας | : | **ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - Δημ/κη Ενότητα** | | |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Όριο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Μικροοργανισμοί 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Μέγιστη Επιτρεπόμενη Τιμή | Estimated 6 |
| Μικροοργανισμοί 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Μέγιστη Επιτρεπόμενη Τιμή | Estimated 7 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfrigens (με Εκχύλιση Μεμβράνης) | ISO 14189:2013 | cfu/100ml | 0 | 0 |

**Δεν Διαπιστεύονται**

1. Η δειγματοληψία έγινε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου σύμφωνα με το Π.Δ. 27340285 βάσει σχετικής εντολής, δεν υπάρχει σχετική διαδικασία δειγματοληψίας στο Π.Δ. 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία δεν καλύπτεται από τη διαπίστευση.

2. Οι παράμετροι που δεν καλύπτονται από τη διαπίστευση επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στα αποτελέσματα και αφορούν σε παραμέτρους που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία καλύπτεται από τη διαπίστευση.

**Ο Δ/ντής Εργαστηρίου**
**Χημικός Αναλύσεων**

**Παπαδόπουλος Αθανάσιος**
**DVM, Χημικός Μηχανικός - Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc**
**Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας**

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στο δείγμα που δοκιμάστηκε. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηλιούπολης έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
* Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# [illegible]

[illegible] : **17-0844-022-0285-02**
[illegible] : **28/08/2017**

[illegible] : **1**

[illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27
[illegible] 127 [illegible] 142 32
[illegible] +30 210 7470500-502 [illegible] +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | : **[illegible] 1,, 32009, [illegible]** | | |
| [illegible] | : [illegible] | | |
| [illegible] | : 22/08/2017 | [illegible] | : 22/08/2017 |
| [illegible] | : 22/08/2017 | [illegible] | : 25/08/2017 |
| [illegible] | : **27340285** | [illegible] | : [illegible] |
| [illegible] | : **[illegible]** | | |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] (pH) - 25[illegible] | ISO 10523:2008 | pH units | - | 6.5 - 9.5 | 8.3 |
| [illegible] - 25[illegible] | ISO 7888:1985 | [illegible]S/cm | 10 | < 2500 | 296 |
| [illegible] | ISO 7027:1999 | FNU | 0.02 | - | 0.29 |
| [illegible] | [illegible] ISO 7887 | mg/l Pt | 1.5 | - | <5 |
| [illegible] | [illegible] (*) | | - | - | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] (*) | | - | - | [illegible] |
| [illegible] (Al) | [illegible] 072-93 (ICP-MS) | [illegible]g/l | 0.20 | < 200.0 | 139 |
| [illegible] (Cr) | [illegible] 072-93 (ICP-MS) | [illegible]g/l | 0.01 | < 50.0 | 0.38 |
| [illegible] ([illegible]) | [illegible] 72-70 (UV) | mg/l | 0.015 | - | 0.18 |
| [illegible] (NH4) | ISO 7150-1:1984 | mg/l | 0.01 | < 0.5 | [illegible] |

**[illegible]**

1. [illegible] 27340285 [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]11-07-2001), [illegible]

2. [illegible]

**[illegible]**
**[illegible]**

**[illegible]**
**DVM, [illegible] MSc**

[illegible]
[illegible]
* [illegible]